

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR KDWU-19**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL®**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Kratki wentylacyjne PROMASEAL®**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do wypełniania otworów wentylacyjnych w ścianach i w stropach oraz sufitach podwieszanych, a także do wentylowania kanałów kablowych i instalacyjnych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Etex Building Performance NV, Bormstraat 24, 2830 Tisselt Belgium**

miejsce produkcji:

**Etex Building Performance NV, Bormstraat 24, 2830 Tisselt Belgium**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o., ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa, www.promatop.pl**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 1**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa Ocena Techniczna: **ITB-KOT-2019/0426 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**Certbud , nr akredytacji: AC 158,**

**Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1467**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<b>Klasa odporności ogniowej:</b> - kratka o grubości 35 mm - kratka o grubości 45 mm - kratka o grubości 60 mm - kratka o grubości 75 mm	- EI 30 - EI 60 - EI 90 - EI 120	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa, 25.03.2019

**Promat**  
Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.  
ul. Przetławska/8, 03-879 Warszawa  
Dyrektor Techniczny  
*Elzbieta Mazur*  
mgr inż. Elzbieta Mazur

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie pdf jest dostępna na stronie internetowej Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga:	Wydanie pierwsze
-----------------	------------------



**Promat**

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.  
ul. Przeclawska 8, 03-879

[www.promattop.pl](http://www.promattop.pl)

19

Nr KDWU: 19

ITB-KOT-2019/0426 wydanie 1

Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL®

Jednostka certyfikująca: Certbud, AC158

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1467

Klasa odporności ogniowej:

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| - kratka o grubości 35 mm | – EI 30  |
| - kratka o grubości 45 mm | – EI 60  |
| - kratka o grubości 60 mm | – EI 90  |
| - kratka o grubości 75 mm | – EI 120 |

