

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išleidimo data: 2020-02-03

## Nr. 1796-CPR-0014-2020/3

1.	<b>Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:</b>  <b>Dūmų šalinimo kanalo sekcijos modelis: PROMADUCT®-E<sub>600</sub> S</b>		
2.	<b>Naudojimo paskirtis:</b> dūmų šalinimo kanalų sekcijos naudojamos dūmų ir karščio valdymo sistemose. Jos skirtos naudoti viengubame ugnies skyriuje, ketursienėje ir trisienėje horizontaliojoje konfigūracijoje su 20 mm „Promatect-L500“.		
3.	<b>Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:</b> „Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.“ ul. Przechławska 8 03-879 Varšuva Lenkija www.promatop.pl		
4.	<b>Igaliotasis atstovas:</b> netaikoma		
5.	<b>Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema ar sistemos:</b> 1 sistema		
6a.	<b>Statybos produktui taikomas darnusis standartas (hEN) – EN 12101-7</b>		
6b.	Notifikuotoji produkcijos sertifikavimo įstaiga: Nr. 1796 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centras  Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 1796-CPR-0014		
7.	<b>Deklaruojamos eksploatacinės savybės</b>		
	Pagrindinės charakteristikos	ESPVT sistemos	Darnioji techninė specifikacija
	<b>ESR1: Mechaninis atsparumas ir stabilumas: netaikoma.</b>		
	<b>ESR2: Saugumas kilus gaisrui:</b>		
	Atsparumas ugniai:	1	E <sub>600</sub> 120 (ho) S1500single  EN 12101-7 EN 13501-4

Pirmiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (ES) tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Jeigu norite peržiūrėti naujausią šios eksploatacinių savybių deklaracijos versiją, apsilankykite interneto svetainėje [www.promatop.pl](http://www.promatop.pl).

PROMADUCT®-500 saugos duomenų lapas išduodamas gavus prašymą.

Gamintojo vardu pasirašo:

Vardas, pavardė: Elżbieta Mazur  
Pareigos: „Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.“ technikos direktorė

Varšuva, 2020-02-03

Parašas:

**Promat**  
Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.  
ul. Pręczyńska 8, 03-879 Warszawa  
Dyrektor Techniczny  
  
mgr inż. Elżbieta Mazur