

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išleidimo data: 2020-02-03

Nr. 1796-CPR-0013-2020/2

1.	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Dūmų šalinimo kanalo sekcijos modelis: PROMADUCT®-500		
2.	Naudojimo paskirtis: dūmų šalinimo kanalų sekcijos naudojamos dūmų ir karščio valdymo sistemose. Jos skirtos naudoti keliuose gaisriniuose skyriuose, keturisenėje ir trisenėje horizontaliojoje ir vertikaliojoje konfigūracijoje su 50 mm „Promatect-L500“.		
3.	Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas: „Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.“ ul. Przeclawska 8 03-879 Varšuva Lenkija www.promattop.pl		
4.	Igaliotasis atstovas: netaikoma		
5.	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema ar sistemos: 1 sistema		
6a.	Statybos produktui taikomas darnusis standartas (hEN) – EN 12101-7		
6b.	Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga: Nr. 1796 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centras Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 1796-CPR-0013		
7.	Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
	Pagrindinės charakteristikos	ESPVT sistemos	Eksploatacinės savybės
	Darnioji techninė specifikacija		
	ESR1: Mechaninis atsparumas ir stabilumas: netaikoma.		
	ESR2: Saugumas kilus gaisrui:		
	Atsparumas ugniai:	1	EI 120 (ve-ho) S1500multi
			EN 12101-7 EN 13501-4

Pirmiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (ES) tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Jeigu norite peržiūrėti naujausią šios eksploatacinių savybių deklaracijos versiją, apsilankykite interneto svetainėje www.promattop.pl.

PROMADUCT®-500 saugos duomenų lapas išduodamas gavus prašymą.

Gamintojo vardu pasirašo:

Vardas, pavardė: Elżbieta Mazur
Pareigos: „Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.“ technikos direktorė

Varšuva, 2020-02-03

Parašas:

Promat
Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
Dyrektor Techniczny
Elżbieta Mazur
mgr inż. Elżbieta Mazur